

화재감시자 업무안내서



화재감시자의 주요 업무

작업별	확인·조치사항	
작업 전	화재 조기진압 및 대피경로, 작업위험성 등에 대해 숙지	☐
	작업구역 인근 소화기 등 소화기구 배치 및 사용법 숙지	☐
	작업구역 반경 11미터 이내 인화물·가연물 제거 또는 격리 조치	☐
	불티비산방지포 등 비산방지 조치 실시	☐
	화재위험작업장 인근 화재·폭발 위험이 있는 작업의 동시 진행여부 확인	☐
작업 중	하부 개구부 등으로 불티 낙하·확산 방지	☐
	불티에 의한 화재 발생 여부 확인	☐
	불티비산 등 위험 상황 발생 시 작업중지 조치	☐
작업 후	작업 종료 후 잔여 불티에 의한 화재발생 여부 확인(최소 30분 간)	☐
	작업에 사용한 화기의 열기 제거 및 작업장 정리 확인	☐
사고 발생 시	초기단계의 화재인 경우 소화기구를 사용하여 진압	☐
	작업장 인근 근로자의 대피 유도	☐
	화재진화 불가 시 즉시 신고 및 전파	☐
	사고 발생 사실을 관리감독자, 사업주에게 즉시 통보	☐

화재감시자 필수 지급·비치 용품



소화기



간이스화용구



방연마스크



확성기



휴대용 조명기구

Q & A

Q 화재감시자 배치 대상 작업의 종류는?

A 안전보건규칙 제241조의2 각 항의 장소에서 용접·용단작업

예외

소화기구와 경보용 설비·기구가 갖춰진 같은 장소에서 반복적으로 용접·용단 시

Q 여러 장소에서 화재위험작업 시 배치될 화재감시자는 몇 명?

A 작업환경을 고려하여 적절한 인원을 배치

예시

- ▶ 1명의 시야 내에서 2개 장소 관리·감시 가능
1명 이상
- ▶ 상부층에서 작업 중 하부층으로 불티 확산 우려
상·하부층 각 1명 이상

Q 현장 안전감시자가 화재감시 업무를 해도 괜찮은지?

A 화재감시 업무를 하는 것은 무방함. 단, 해당 업무를 할 때는 기타 다른 현장감시 업무 동시 수행 금지

